



Lp.	Pomieszczenie	Posadzka	Powierzchnia
1	Korytarz	Łastryko	27,90
2	Korytarz	Terakota	144,64
3	Zaplecze	PCV	18,46
4	Sala	PCV	54,41
5	Sala	PCV	50,18
6	Korytarz	Panale	10,48
7	Pokój nauczycielski	Panale	38,35
8	Pom. gospodarcze	Panale	4,35
9	Korytarz	Terakota	8,45
10	Pom. wicedyrektora	Panale	21,96
11	Pom. dyrektora	Panale	28,22
12	Sekretariat	Panale	16,46
13	Zaplecze	Panale	7,34
14	Kl. schodowa	Terakota	8,56
15	WC	Terakota	8,15
16	Sala	PCV	60,10
17	Sala	PCV	54,96
18	Sala	PCV	31,29
19	Kl. schodowa	Łastryko	21,43
20	Korytarz	Łastryko	26,54
21	Sala	PCV	9,11
22	Sala	PCV	43,71
23	Korytarz	Łastryko	4,53
24	Sala	PCV	49,83
25	Zaplecze	PCV	17,68
26	Sala	PCV	58,01
27	Pom. pedagoga	PCV	29,28
28	Sala	PCV	61,08
29	Pom. gospodarcze	PCV	9,05
30	Korytarz	Łastryko	16,49
31	Kl. schodowa	Łastryko	8,61
32	Sala	PCV	16,27
33	Schowek	PCV	2,32
34	WC	Wyłożona drewnem	4,86
35	Sala	PCV	48,96
36	Sala	PCV	52,23
37	Sala	PCV	52,32
38	Sala	PCV	54,80
39	Pom. woznięgo	PCV	19,10
40	Kl. schodowa	Łastryko	7,33
41	Sala	PCV	7,19
42	WC	Terakota	2,36
Powierzchnia całkowita:			1217,38 m ²

- LEGENDA:**
- adresowalna, uniwersalna optyczna czujka dymu DUR-4048
 - adresowalny, ręczny ostrzegacz pożarowy RQP-4001M
 - sygnalizator akustyczny SA-L
montowany na puszcze instalacyjnej PIP-1A
 - hydrant wewnętrzny 25 z węzłem półautomatycznym
 - oświetlenie ewakuacyjne

Jednostka projektowa MAGA Urządzenie 00-500 Tuchola, ul. Węgłowa 4	Przebudowa i remont budynku Zespołu Szkół Leśnych, Lokalnych i Agencjonalnych w celu dostosowania do wymagań przepisów		Nr rys.
	Adres	00-500 Tuchola, ul. Nowoborskiego 9-13	Data 14.04.2011
	Tytuł projektu	Sygnalizacja alarmowa pożarowa - rzd. garsera	Skala 1:100
	Projektant	Jerzy Poliszczak	
	Specjalność Nr upr. bud.	Instalacyjno-ryzykiowa UAN - KZ - 7210 - 22487	
	Sprawdzający	Zbigniew Klinicki	
Specjalność Nr upr. bud.	konstrukcyjne - budowlana UAN - KZ - 7210 - 22787		
Sprawdzający	Eugeniusz Schulz		
Specjalność Nr upr. bud.	konstrukcyjna instalacyjna 15449B		