Lp	Pomieszczenie	Posadzka	Powierzchnia
2.1	Korytarz	PCV	129,37
2.2	Kl. schodowa	Lastryko	17,22
2.3	Sala	PCV	47,32
2.4	Sala	PCV	43,30
2.5	Sala	PCV	51,54
2.6	Zaplecze	PCV	5,65
2.7	WC	Terakota	4,01
2.8	Korytarz	PCV	49,00
2.9	Sala	PCV	47,79
2.10	Sala	PCV	78,53
2.11	Kl. schodowa	Lastryko	6,18
2.12	Sala	PCV	57,54
2.13	Sala	PCV	37,10
2.14	Sala	PCV	71,39
2.15	Sala	PCV	52,18
2.16	Sala	PCV	59,45
2.17	Korytarz	Terakota	25,75
2.18	Kl. schodowa	Terakota	17,96
2.19	Pom. strychowe nieużytkowe	Beton	25,39
2.20	Sala	PCV	107,08
2.21	Sala	PCV	62,11
2.22	Zaplecze	PCV	8,94
2.23	Zaplecze	PCV	18,30
2.24	Sala	PCV	64,17
2.25	Korytarz	Lastryko	20,11
2.26	Aula	Panele	145,09
2.27	Zaplecze	PCV	6,77
2.28	Korytarz	PCV	4,25
2.29	Kl. schodowa	Lastryko	4,22
Powierzchnia całkowita:			1267,71 m^2

LEGENDA:

- DUR-4046 — adresowalna, uniwersalna optyczna czujka dymu DUR-4046
- ROP — adresowalny, ręczny ostrzegacz pożarowy ROP-4001M
- SA-L — sygnalizator akustyczny SA-L montowany na puszce instalacyjnej PIP-1A
- hydrant wewnętrzny 25 z wężem półsztywnym
- oświetlenie ewakuacyjne
- ściana do wyburzenia

Przebudowa i remont budynku Zespołu Szkół Leśnych, Licealnych i Agrotechnicznych w celu dostosowania do wymagań przeciwpożarowych			Nr rys.
Jednostka projektowa MAGA Agnieszka Mazur 89 - 500 Tuchola, ul. Wiejska 4	Adres	89-500 Tuchola, ul. Nowodworskiego 9-13	Data 14.04.2011
	Tytuł rysunku	**Sygnalizacja alarmowa pożarowa - rzut II piętra**	Skala 1:100
	Projektant	Jerzy Polaszek	
	Specjalność Nr upr.bud.	instalacyjno - inżynieryjna UAN - KZ - 7210 - 224/87	
	Sprawdzający	Zbigniew Klinicki	
	Specjalność Nr upr.bud.	konstrukcyjno - budowlana UAN - KZ - 7210 - 237/87	
	Sprawdzający	Eugeniusz Schulz	
	Specjalność Nr upr.bud.	konstrukcyjna, instalacyjna 1544/58	